



पत्रांक : /मु0अ0जा0वि0/मेरठ/अनुमोदन

दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) वितरण, मेरठ से प्राप्त एवं संस्तुत निम्नलिखित वार्षिक अनुसंधान के कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

क्र० सं०	जानपद खण्ड/मण्डल	टिप्पणी संख्या एवं दिनांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	लागत (रु० लाख में) (जी०एस०टी० अतिरिक्त)	वित्त पोषण
1	वि०जा०वि०मं०, मेरठ	पत्रांक 1360 दिनांक 02.03.2022	हाईडिल कालोनी, विक्टोरिया पार्क, मेरठ की जूल चुंगी चौराहे से सूरज कुण्ड पार्क को जाने वाली सड़क किनारे स्थित क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में।	7.51	अनुसंधान मद
2	वि०जा०वि०मं०, मेरठ	पत्रांक 73 दिनांक 29.04.2022	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, नंगला पातू जिला मेरठ की क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी की मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में।	9.49	अनुसंधान मद
3	वि०जा०वि०मं०, मेरठ	पत्रांक 72 दिनांक 29.04.2022	विक्टोरिया पार्क, मेरठ स्थित प्रबन्ध निदेशक विस्तार कार्यालय भवन एवं ऊर्जा भवन की बाह्य रंगाई-पुताई, शीशों के पैनलों की सफाई एवं विशेष मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।	5.90	अनुसंधान मद
4	वि०जा०वि०मं०, मेरठ	पत्रांक 74 दिनांक 29.04.2022	हाईडिल कालोनी, विक्टोरिया पार्क, मेरठ स्थित ट्रान्सफॉर्मर रिपेयर विद्युत कार्यशाला के सामने रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।	4.61	अनुसंधान मद
कुल योग				27.51	

उपरोक्त अनुमोदन निम्न के प्रतिबन्धाधीन होगा:

- सक्षम समिति द्वारा कार्य/क्रय के आवंटन का निर्णय आमंत्रित ई-निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों की औचित्यता/युक्तियुक्तता के परिपेक्ष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।
- क्रय/कार्य का वित्त पोषण उपरोक्त सारणी के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा एवं सम्बन्धित कार्य हेतु स्वीकृति अनुसार पर्याप्तता/समौचित्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यथा प्रदत्त अनुमोदन से अनुशंसित कार्य अथवा किसी पूर्व प्रदत्त अनुमोदन की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- कार्य/क्रय की प्रगति से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य का ऑकलन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त ही निविदा कार्य/क्रय समिति को प्रस्तुत की जाये।
- अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में प्राविधान सुनिश्चित किया जायें।

पत्रांक : 510 /मु0अ0जा0वि0मेरठ/अनुमोदन

दिनांक

मुख्य अभियन्ता (जानपद)

02-05-2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ई-मेल द्वारा

- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रख-रखाव का विधिवत रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेंगे।

(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)

टिप्पणी तथा आदेश

पृष्ठ

पत्रांक:- 1360 / वि0जा0वि0खं0 / मेरठ / प्रस्ताव

दिनांक:- 02-03-

(1-2) विषय:- हाइडिल कालोनी विक्टोरिया पार्क, मेरठ की जेल चुंगी चौराहे से सूरज कुण्ड पार्क को जाने वाली सड़क किनारे स्थित क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक) / (वित्त) / प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।

संज्ञान में लाना है कि जेल चुंगी चौराहे से सूरज कुण्ड पार्क को जाने वाली सड़क किनारे स्थित हाइडिल कालोनी विक्टोरिया पार्क, मेरठ कि पूर्व में निर्मित चाहरदीवारी का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि उक्त दीवार के किनारे नगर निगम मेरठ का लगभग 1.00 मीटर चौड़ा नाला स्थित है। चूंकि नाला कार्यशील है जिसके कारण पूर्व में निर्मित ईंट चिनाई पर बनी कालोनी की चाहरदीवारी कई जगहों से झुकी हुयी एवं लगभग 20 मीटर का टूकड़ा गिर चुका है एवं शेष दीवार भी भविष्य में गिर सकती है।

उक्त कालोनी मुख्य सड़क के किनारे होने के कारण स्थित कालोनी भूमि पर चाहरदीवारी न होने के कारण अवैध कब्जे के साथ-साथ आसामाजिक तत्वों के कालोनी परिसर में प्रवेश का भय बना रहता है। उक्त समस्या के समाधान हेतु उचित होगा कि पूर्व में निर्मित ईंट चिनाई की दीवार को तोड़कर आर0सी0सी0 कॉलम पर चाहरदीवारी का निर्माण कार्य किया जायें।

उपरोक्त कार्य हेतु एक प्रांकलन तैयार किया गया है (विवरण संलग्न) जिसके अनुसार उक्त कार्य में रू0 7.51 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का व्यय होना अनुमानित है। उक्त कार्य ओ0एण्डमद0 में किया जाना प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	दर	अनुमानित व्यय
1.	पुरानी क्षतिग्रस्त दीवार तोड़ने का कार्य	26.99 घनमी0	505.00	रू0 13,630.00
2.	नई दीवार का निर्माण कार्य	88.90 मीटर	8800.00	रू0 7,82,320.00
योग				रू0 7,95,950.00
पुराने मेटरियल की कटौति (-)				रू0 45,000.00
कुल योग				रू0 7,50,950.00
अर्थात्				रू0 7.51 लाख

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों को कराने हेतु रू0 7.51 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन "ओ0एण्डएम0" मद में देते हुये ई-निविदा आमंत्रित करने का अनुमोदन भी प्रदान करना चाहें।

(मुनीन्द्र कुमार)
अधीक्षक अभियन्ता
वि.जा.वि.मं., मेरठ

(शिव कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वि.जा.वि.उ.खं.-प्रथम, मेरठ

(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
परिचालन विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

पत्रांक- 262 / मु0जा0वि0खं0 / मेरठ / अनुमोदन दिनांक- 02-03-2022

(L. K. Gupta)
Director (Finance)
MUNICIPALITY, Meerut

(नि0वि0वि0नि0लि0)
प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ

टिप्पणी तथा आदेश

पृष्ठ

पत्रांक:- 73 / वि0जा0वि0खं0 / मेरठ /

दिनांक:- 29/04/2022

विषय:- 33/11 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र नंगला पातू जिला मेरठ की क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी की मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक) / (वित्त) / प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।

संज्ञान में लाना है कि मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र, मेरठ के कार्यालय पत्रांक 1624 दिनांक 29.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जिसमें 33/11 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र नंगला पातू पर स्थित चाहरदीवारी अत्यन्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण अवगत कराया है कि उक्त उपकेन्द्र का भौतिक निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि 33/11 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र नंगला पातू की पीछे स्थित खेत में से किसानों द्वारा लगभग 4 फीट गहराई तक मिट्टी का कटान करा दिया गया है जिसके कारण पूर्व में निर्मित ईट चिनाई पर बनी दीवार तेज वर्षा के कारण होने वाले मिट्टी कटाव के कारण दीवार गिरी है। इसलिये उचित होगा कि उक्त स्थान पर पाइल नीव का उपयोग करते हुये चाहरदीवारी का निर्माण किया जायें जिससे भविष्य में दीवार न गिरे।

उक्त उपकेन्द्र की बाउन्ड्रीवाल के भौतिक निरीक्षण उपरान्त एक प्रांकलन तैयार किया गया जिस पर निम्न विवरणानुसार रू0 9.49 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का व्यय अनुमानित है। उक्त कार्य ओ0एण्ड0एम0 में किया जाना प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	दर	अनुमानित व्यय
1	33/11 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र नंगलापातू मेरठ पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	77.80 मी0	12292.00	रू0 9,56,318.00
योग				रू0 9,56,318.00
पुराने मैटरियल की कटौति (-)				रू0 7,500.00
कुल योग				रू0 9,48,818.00
अर्थात्				रू0 9.49 लाख

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों को कराने हेतु रू0 9.49 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन "ओ0एण्ड0एम0" मद में देते हुये ई-निविदा आमंत्रित करने का अनुमोदन भी प्रदान करना चाहें।

(मुनीन्द्र कुमार)
अधीक्षक अभियन्ता
वि.जा.वि.म., मेरठ

(शिव कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वि.जा.वि.उ.खं.-प्रथम, मेरठ

(नि0का0एवप्रशा0)
प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ

(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (ज्ञानपद)
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

(L.K. Gupta)
Director (Finance)
P.V.V.N.L., Meerut

प्र0 नि0
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

No. 507 CE(C)/D/MRT
Dt. 29-04-2022

टिप्पणी तथा आदेश

पृष्ठ

पत्रांक:- 22 / वि0जा0वि0खं0 / मेरठ / प्रस्ताव

दिनांक:- 29/04/2022

विषय:-विक्टोरिया पार्क, मेरठ स्थित प्रबन्ध निदेशक विस्तार कार्यालय भवन एवं ऊर्जा भवन की बाह्य रंगाई पुताई, शीशो के पैनलो की सफाई एवं विशेष मरम्मत की कराने के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक) / (वित्त) / प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।

संज्ञान में लाना है कि विक्टोरिया पार्क, मेरठ स्थित प्रबन्ध निदेशक विस्तार कार्यालय भवन एवं ऊर्जा भवन कार्यालय प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ के मुख्य कार्यालय है जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक महोदय, निदेशक वाणिज्य, निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त, निदेशक कार्मिक के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के कार्यालय है।

प्रबन्ध निदेशक विस्तार भवन कार्यालय का वर्ष 2015 में लोकार्पण के पश्चात उक्त कार्यालय भवन की बाह्य रंगाई पुताई का कार्य वर्तमान तक नहीं हुआ है एवं ऊर्जा भवन की बाह्य रंगाई पुताई का कार्य लगभग 06 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में दोनों कार्यालय भवन की बाह्य रंगाई पुताई जगह-जगह से खराब हो चुकी है। पश्चिमांचल विद्युत निगम लि0, मेरठ के मुख्य भवन होने के कारण इस कार्यालय की बाह्य रंगाई पुताई एवं कार्यालय भवन की शीशो के पैनलो की सफाई कराना अति आवश्यक है।

उपरोक्त दोनों कार्यालय का निरीक्षण उपरान्त एक प्रांकलन तैयार किया गया जिसमें बिल्डिंग की रंगाई पुताई एवं शीशो के पैनलो की सफाई सम्बन्धित कार्यों पर निम्न विवरण अनुसार रू0 5.90 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) (प्रांकलन संलग्न) का व्यय होना अनुमानित है। उक्त कार्य "ओ0एण्डएम0" मद में किया जाना प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय
अ	प्रबन्ध निदेशक विस्तार कार्यालय भवन में जानपदीय कार्य	
1.	रंगाई पुताई का कार्य (3126.00 वर्गमीटर)	रू0 3,55,739.00
2.	शीशो के पैनलो की सफाई का कार्य (459.13 वर्गमीटर)	रू0 5,968.00
3.	अन्य जानपदीय कार्य	रू0 10,000.00
	योग (अ)	रू0 3,71,707.00
ब	ऊर्जा भवन कार्यालय भवन में जानपदीय कार्य	
1.	रंगाई पुताई का कार्य (1830.00 वर्गमीटर)	रू0 2,08,254.00
2.	अन्य जानपदीय कार्य	रू0 10,000.00
	योग (ब)	रू0 2,18,254.00
	कुल योग (अ)+(ब)	रू0 5,89,961.00
	अर्थात्	रू0 5.90 लाख

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों को कराने हेतु रू0 5.90 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन "ओ0एण्डएम0" मद में देते हुये ई-निविदा आमंत्रित करने का अनुमोदन भी प्रदान करना चाहें।

No. 506 CE(C)/D/MRT
Dt. 29-04-2022

(मुनीन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता
वि.जा.वि.मं., मेरठ

(शिव कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वि.जा.वि.उ.खं.-प्रथम, मेरठ

रविन्द्र सिंह झाका
मुख्य अभियन्ता (ज्ञानपद)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

नि0(का0एवंप्रशा0)
प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ

प्र0 नि0
प वि वि नि लि., मेरठ

टिप्पणी तथा आदेश

पृष्ठ

पत्रांक:- 74 / वि0जा0वि0ख0 / मेरठ /

दिनांक:- 29/04/2022

विषय:- हाइडिल कालोनी विक्टोरिया पार्क, मेरठ स्थित ट्रान्सफॉर्मर रिपेयर विद्युत कार्यशाला के सामने रोड निर्माण के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक) / (वित्त) / प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।

संज्ञान में लाना है कि हाइडिल कालोनी विक्टोरिया पार्क, मेरठ स्थित ट्रान्सफॉर्मर रिपेयर विद्युत कार्यशाला के सामने रोड अत्यन्त जर्जर स्थिति में है। उक्त रोड का भौतिक निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि रोड का निर्माण कार्य काफी वर्ष अधिक पुरानी है तथा पिछले कई वर्षों से कोई मरम्मत नहीं कराया गया है। अतः वर्तमान की स्थिति को देखते हुये सड़क निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त कार्यशाला का निरीक्षण उपरान्त एक प्रांकलन तैयार किया गया जिसमें निम्न विवरण अनुसार रू0 4.61 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) (प्रांकलन संलग्न) का व्यय होना अनुमानित है। उक्त कार्य "अनुरक्षण" मद में किया जाना प्रस्तावित है।

आपको यह भी अवगत कराना है कि उक्त कार्यों को ई-निविदा के माध्यम से कराने में लगभग 2-3 माह का समय लगेगा। अतः चालित अनुबन्ध के माध्यम से इस कार्य को कराना उचित होगा।

अतः अनुरोध है कि कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त कार्य हेतु रू0 4.61 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुरक्षण मद में देते हुये इस खण्ड के अन्तर्गत निर्गत की गयी एल0ओ0आई0 सं0 416 दिनांक 01.04.2022 में विचलन के माध्यम से कार्य कराने की भी अनुमति प्रदान करना चाहें।

(मुनीन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता
वि.जा.वि.मं., मेरठ

(शिव कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वि.जा.वि.उ.खं.-प्रथम, मेरठ

No. 508 CE(C)/D/MRT
Dt. 29-04-2022

(रविन्द्र सिंह डाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

प्र0 नि0
पश्चिमोच्चल लि. मेरठ