

दूरभाष : 8920677655

ई-मेल : cecivilmrtppvnl@gmail.com

CIN: U31200UP2003SGC027458



कार्यालय

मुख्य अभियन्ता (जानपद)

पश्चिमौचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक :

/मु0अ0जा0वि0/मेरठ/अनुमोदन

दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) वितरण, मेरठ से प्राप्त एवं संस्तुत निम्नलिखित कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

क्र० सं०	जानपद खण्ड/मण्डल	टिप्पणी संख्या एवं दिनांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	लागत (रु० लाख में) (जी०एस०टी० अतिरिक्त)	वित्त पोषण
1	वि०जा०वि०म०, मेरठ	पत्रांक 398 दिनांक 10.08.2022	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, तहसील बडौत जिला बागपत पर नियंत्रण कक्ष भवन की छत मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।	2.95	अनुरक्षण मद
2	वि०जा०वि०म०, मेरठ	पत्रांक 400 दिनांक 10.08.2022	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, अग्रवाल मण्डी टटीरी जिला बागपत पर नियंत्रण कक्ष भवन की छत मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के सम्बन्ध में।	2.33	अनुरक्षण मद
कुल योग				5.28	

उपरोक्त अनुमोदन निम्न के प्रतिबन्धाधीन होगा:

- सक्षम समिति द्वारा कार्य/क्रय के आवंटन का निर्णय आमंत्रित ई-निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों की औचित्यता/युक्तियुक्तता के परिपेक्ष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।
- क्रय/कार्य का वित्त पोषण उपरोक्त सारणी के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा एवं सम्बन्धित कार्य हेतु स्वीकृति अनुसार पर्याप्तता/समौचित्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यथा प्रदत्त अनुमोदन से अनुशंसित कार्य अथवा किसी पूर्व प्रदत्त अनुमोदन की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- कार्य/क्रय की प्रगति से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य का ऑकलन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त ही निविदा कार्य/क्रय समिति को प्रस्तुत की जाये।
- अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में प्राविधान सुनिश्चित किया जायें।

मुख्य अभियन्ता (जानपद)


पत्रांक : 944 /मु0अ0जा0वि0मेरठ/अनुमोदन

दिनांक

29-08-2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ई-मेल द्वारा

- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित।
- अधीशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रख-रखाव का विधिवत रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेंगे।


(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)

टिप्पणी तथा आदेश

पृष्ठ.....

पत्रांक:- 398 / वि0जा0वि0खं0 / मेरठ /

दिनांक:- 10-08-22

विषय:- 33/11 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र तहसील बडौत जिला बागपत पर नियंत्रण कक्ष भवन की छत मरम्मत के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक, प्रबन्धन एवं प्रशासन) / (वित्त) / प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।

संज्ञान में लाना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बडौत ने अपने कार्यालय पत्रांक 2418 / वि0वि0खं0प्र0ब0 / दिनांक 29.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा 33/11 विद्युत उपकेन्द्र तहसील बडौत जिला बागपत के नियंत्रण कक्ष भवन की छत मरम्मत एवं अन्य जानपदीय कार्यों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उपरोक्त उपकेन्द्र का भौतिक निरीक्षण करने पर पाया गया है कि कुछ समय पूर्व नियंत्रण कक्ष भवन की छत पर सौलर पैनल लगाये गये थे जिसके लिये भवन की छत पर सौलर पैनल हेतु fastners लगाये गये थे जिसके कारण वर्षा ऋतु में नियंत्रण कक्ष भवन की छत से लगातार पानी का रिसाव होता रहता है, जिससे नियंत्रण कक्ष भवन में रखी वी0सी0बी0 एवं अन्य कमरों के फर्श पर पानी टपकता है। इसके अतिरिक्त छत से सीलन आने की वजह से सीलिंग का प्लास्टर खराब हो रहा है जिससे उपकेन्द्र पर रखी वी0सी0बी0, अन्य विद्युत संयंत्रों के खराब होने एवं जान-माल की हानि होने की सम्भावना बनी रहती है।

अतः निगम हित में, उपरोक्त कारणों को संज्ञान में लेते हुये उक्त उपकेन्द्र के नियंत्रण कक्ष भवन छत एवं सीलिंग की मरम्मत का कार्य कराना अति आवश्यक है।

उपरोक्त कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 2.95 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का व्यय होना अनुमानित है। उक्त कार्य "ओ0एण्डएम0" मद में किया जाना प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय
1	छत की मरम्मत का कार्य (218.21 वर्गमीटर)	रू0 2,40,841.00
2	सीलिंग का नवीनीकरण कार्य	रू0 48,909.00
3	अन्य जानपदीय कार्य	रू0 5,000.00
	योग	रू0 2,94,750.00
	अर्थात्	रू0 2.95 लाख

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों को कराने हेतु रू0 2.95 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन "ओ0एण्डएम0" मद में देते हुये ई-निविदा आमंत्रित करने का अनुमोदन भी प्रदान करना चाहें।

(मुनीन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता
वि.जा.वि.मं., मेरठ

(शिव कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वि.जा.वि.उ.खं.-द्वितीय, मेरठ

10/8/22
(L. K. Gupta)
Director (Finance)
P.V.V.N.L., Meerut

संकेत
10/8/22
(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
परिचर्मावल विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

10/8/22
नि0 (कार्य एवं प्रबन्ध)
प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ

29/08/22
प्र0 नि0
प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ

टिप्पणी तथा आदेश

पृष्ठ

पत्रांक:- 400 / वि०जा०वि०ख० / मेरठ /

दिनांक:- 10/08/22

विषय:- 33/11 केवी० विद्युत उपकेन्द्र अग्रवाल मण्डी टटीरी जिला बागपत पर नियंत्रण कक्ष भवन की छत मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक) / (वित्त) / प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।

संज्ञान में लाना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, कोर्ट रोड, बागपत ने अपने कार्यालय पत्रांक 0785/वि०वि०ख०प्र०बा० दिनांक 17.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा 33/11 विद्युत उपकेन्द्र अग्रवाल मण्डी टटीरी के नियंत्रण कक्ष भवन की छत मरम्मत एवं भवन के नवीनीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया है। उपरोक्त उपकेन्द्र का भौतिक निरीक्षण करने पर पाया गया है कि वर्षा ऋतु में नियंत्रण कक्ष भवन की छत से लगातार पानी का रिसाव होता रहता है जिससे नियंत्रण कक्ष भवन में रखी वी०सी०बी० एवं अन्य विद्युत संयंत्रों पर पानी टपकता है जिसके फलस्वरूप बरसात के दिनों में उपकेन्द्र पर अत्यधिक जल भराव हो जाता है जिससे उपकेन्द्र पर रखी वी०सी०बी०, अन्य विद्युत संयंत्रों के खराब होने एवं जान-माल की हानि होने की सम्भावना बनी रहती है (फोटो संलग्न)।

इसके अतिरिक्त भवन की रंगाई पुताई प्लास्टर मरम्मत, मच्छर जाली एवं शौचालय मरम्मत सम्बन्धित इत्यादि जानपदीय कार्य भी कराना आवश्यक है जिससे उपकेन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों को समस्या उत्पन्न न हो।

अतः निगम हित में, उपरोक्त कारणों को संज्ञान में लेते हुये उक्त उपकेन्द्र के नियंत्रण कक्ष भवन छत की मरम्मत एवं भवन के नवीनीकरण का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व कराना अति आवश्यक है।

उपरोक्त कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू० 2.33 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का व्यय होना अनुमानित है। उक्त कार्य "ओ०एण्डएम०" मद में किया जाना प्रस्तावित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय
1	छत मरम्मत का कार्य (171.98 वर्गमीटर)	रू० 1,98,023.00
2	नियंत्रण कक्ष की सीलिंग की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य	रू० 29,812.00
3	अन्य जानपदीय कार्य	रू० 5,000.00
	योग	रू० 2,32,835.00
	अर्थात्	रू० 2.33 लाख

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों को कराने हेतु रू० 2.33 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन "ओ०एण्डएम०" मद में देते हुये ई-निविदा आमंत्रित करने का अनुमोदन भी प्रदान करना चाहें।

(मुनीन्द्र कुमार)
अधीक्षक अभियन्ता
वि.जा.वि.मं., मेरठ

(शिव कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वि.जा.वि.उ.खं.-द्वितीय, मेरठ

(रविन्द्र सिंह डाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०
मेरठ

नि० (वि० एवं प्र०)
प०वि०वि०नि०लि० मेरठ

प्र० नि०
पश्चिमोत्तर वि० मेरठ