



पत्रांक : १०२ / मु०अ०जा०वि० / मेरठ / अनुमोदन

दिनांक ०५-१२-२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) वितरण, मेरठ से प्राप्त एवं संस्तुत निम्नलिखित कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

क्र० सं०	जानपद खण्ड/मण्डल	टिप्पणी संख्या एवं दिनांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	लागत (रु० लाख में) (जी०एस०टी० अतिरिक्त)	वित्त पोषण
1	वि०जा०वि०मं०, मेरठ	पत्रांक 1192 दिनांक 29.11.2023	हाईडिल कालोनी, विक्टोरिया पार्क, मेरठ स्थित विभागीय आवासों में पेय जल की आपूर्ति हेतु 01 नग ट्यूबवैल बोरिंग मय पम्प स्थापना कार्य के सम्बन्ध में।	8.59	ओ०एण्ड०एम०
कुल योग				8.59	

उपरोक्त अनुमोदन निम्न के प्रतिबन्धाधीन होगा:

- सक्षम समिति द्वारा कार्य/क्रय के आवंटन का निर्णय आमंत्रित ई-निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों की औचित्यता/युक्तियुक्तता के परिपेक्ष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।
- क्रय/कार्य का वित्त पोषण उपरोक्त सारणी के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा एवं सम्बन्धित कार्य हेतु स्वीकृति अनुसार पर्याप्तता/समौचित्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यथा प्रदत्त अनुमोदन से अनुशासित कार्य अथवा किसी पूर्व प्रदत्त अनुमोदन की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- कार्य/क्रय की प्रगति से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य का ऑकलन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त ही निविदा कार्य/क्रय समिति को प्रस्तुत की जाये।
- अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्राविधान सुनिश्चित किया जायें।

पत्रांक : १०२ / मु०अ०जा०वि० / मेरठ / अनुमोदन

मुख्य अभियन्ता (जानपद)
दिनांक ०५-१२-२३

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ई-मेल द्वारा

- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रख-रखाव का विधिवत रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेंगे।

(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)

टिप्पणी तथा आदेश

SE (Civil) / GE (Civil) / MRT
 ५२ मालिका ५।

११/१२/२३
 C.E. - CIVIL

कवगल करण है कि इस करिब के भी गई
 अब कोरिंग लगाना ३० वर्ष से अधिक पुरानी
 है है अभी तक सुचना के से जलपूरि की
 जा रही थी। इस कोरिंग पर सामान रखखाव
 एवं पम्प की भरमार के कारिबित बिगत वर्ष
 के कोरिंग धास नही किया गया है। लगातार
 गिर रहे जल स्तर के कारण भी यह कोरिंग
 अब उच्छेद करण के लोके भोग्य नही है।

११/१२/२३
 SE / EE (C) / MRT

११/१२/२३
 DUC

११/१२/२३

यथा प्रस्तावित।

११/१२/२३